


Dit certificaat is uitgegeven aan Gripple Ltd en getuigt dat de deskundigen van Lloyd's Register de volgende proeven hebben gecontroleerd:

Certificaatnummer: COV 0520102
 Product: Ophanging Gripple in combinatie met nieuwe spantklemmen
 Certificeringsdatum: 23/06/2005
 Ordernummer klant: 9688
 Testlocatie: The Old West Gun Works, SHEFFIELD



Geteste producten: Gripple + referenties van de klemmen	Kabel- constructie	Maximale Veilige Werkbelasting (kg) Veiligheidscoëff.5:1	Effectieve breuk- belasting (kg)	Waarnemingen
Nr. 1 + HFGCB24	7 x 7 (6/1)	0 - 10	110	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 1 + HFGCB59	7 x 7 (6/1)	0 - 10	118	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 1 + HFGCB1016	7 x 7 (6/1)	0 - 10	104	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 1 + HFGCB1720	7 x 7 (6/1)	0 - 10	115	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 1 + HFGCP45	7 x 7 (6/1)	0 - 10	120	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 1 + HFGCZP48	7 x 7 (6/1)	0 - 10	116	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 1 + HFGCVF15	7 x 7 (6/1)	0 - 10	119	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 1 + HFGCVF57	7 x 7 (6/1)	0 - 10	107	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 2 + HFGCB59	7 x 7 (6/1)	11 - 45	393	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 2 + HFGCB1016	7 x 7 (6/1)	11 - 45	400	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 2 + HFGCB1720	7 x 7 (6/1)	11 - 45	365	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 2 + HFGCVF15	7 x 7 (6/1)	11 - 45	490	De kabel brak in de buurt van de Gripple
Nr. 2 + HFGCVF57	7 x 7 (6/1)	11 - 45	310	De kabel brak in de buurt van de Gripple